

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005324

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：小型断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 10963.1-2020;GB/T 10963.2-2020  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2022-04-14  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005324

产品系列、型号、规格:

TGB1N-63、TGBH-63、TGBG-63、TGBG-63H、TGBG-63A、TGBG-63HA Ui :  
690V ; Uimp : 4kV ; Ue : AC220V/380V、AC230V/400V、240V/415V(1P)、AC220V/230V/240V(1P+N、2P)、  
AC380V/400V/415V(2P、3P、3P+N、4P)、DC60V/125V(1P)(仅 TGBG-63、TGBG-63H、TGBG-63A、TGBG-63HA)  
、DC110V/250V(2P)(仅 TGBG-63、TGBG-63H、TGBG-63A、TGBG-63HA) ; In : 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、  
16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A ; B型、C型、D型特性 ; Icn : 10000A ; Ics : 7500A[仅 TGBG-63、TGBG-  
63A : AC220V/230V/240V(2P) ; DC60V(1P)、DC110V(2P)、TGBG-63H、TGBG-63HA] ; Ics=Icn : 6000A ; 极数 : 1P、  
1P+N(带一个保护极, N极可开闭)、2P、3P、3P+N(带三个保护极, N极可开闭)、4P ; 交流适用频率 : 50/60Hz ;

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-04-14  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005324

产品系列、型号、规格(附件):

TGBIN-63, TGBD-63, TGBH-63, TGBD-63H, TGBG-63, TGBG-63H, TGBG-63A, TGBG-63HA;  
Ue: AC220V/380V, AC230V/400V, 240V/415V(1P), AC220V/230V/240V(1P+N, 2P) 、  
AC380V/400V/415V(2P, 3P, 3P+N, 4P)、  
DC60V/125V(1P)(仅 TGBG-63, TGBG-63H, TGBG-63A, TGBG-63HA)、  
DC110V/250V(2P)(仅 TGBG-63, TGBG-63H, TGBG-63A, TGBG-63HA);  
In: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;  
B型、C型、D型特性;  
Icn: 10000A; Ics: 7500A[仅 TGBD-63, TGBG-63, TGBG-63A; AC220V/230V/240V(2P);  
DC60V(1P), DC110V(2P), TGBD-63H, TGBG-63H, TGBG-63HA]; Ics-Icn: 6000A;  
极数: 1P、1P+N(带一个保护极, N极可开闭)、2P、3P、3P+N(带三个保护极, N极可开  
闭)、4P; 交流适用频率: 50/60Hz.

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-04-14  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。